

Số: /CSPCCC&CNCH  
V/v góp ý về phòng cháy và chữa  
cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang.

Phúc đáp Công văn số 01/CV-TĐBG ngày 07/11/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang về việc đề nghị tham gia ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án khu đô thị số 2,3 cạnh Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt Hàn; xây dựng tại Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang do Công ty TNHH PCCC và CNCH Toàn Cầu thiết kế.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với quy hoạch tổng thể mặt bằng, hệ thống cấp nước chữa cháy của dự án.

2. Trong giai đoạn thiết kế tiếp theo đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế phải bổ sung chi tiết các giải pháp phòng cháy chữa cháy một số nội dung sau:

- Giao thông phục vụ chữa cháy: Thể hiện tải trọng của nền đường theo Điều 6.2.9 QCVN 06:2022/BXD; khoảng cách từ mép đường với nhà công trình đảm bảo theo Điều 6.2.2.3 QCVN 06:2022/BXD.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Thiết kế chi tiết trụ nước chữa cháy theo TCVN 6379:1998; vật liệu làm ống theo Điều 8.26 TCXDVN 33:2006 và thể hiện nguồn cấp nước cho mạng đường ống cấp nước.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang bổ sung các nội dung nêu trên trong giai đoạn thiết kế tiếp theo và gửi hồ sơ đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để thẩm duyệt, thiết kế về PCCC cho công trình theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT (để báo cáo);
- Đ/c Thân Văn Duy - PGĐ CAT (để báo cáo);
- Lưu: CSPCCC&CNCH.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Thượng tá Nguyễn Văn Viện**