

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Số: 364/NSBG-KTVT

V/v thỏa thuận điểm đầu nối cấp nước cho dự án:
Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường cao đẳng nghề Công
Nghệ Việt Hàn.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã nhận được văn bản số 14/CV-TĐBG ngày 23/9/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang V/v thỏa thuận điểm đầu nối cấp nước cho dự án: Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường cao đẳng nghề Công Nghệ Việt Hàn. Sau khi xem xét hồ sơ, chúng tôi có ý kiến như sau:

- Nhất trí cấp nước cho dự án: Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường cao đẳng nghề Công Nghệ Việt Hàn.

- Quá trình thiết kế bản vẽ thi công, đề nghị Chủ đầu tư như sau:

+ Đảm bảo khoảng cách từ tim đường ống cấp nước đến chỉ giới xây dựng tối thiểu là 1,0m.

+ Đường kính đồng hồ tổng bằng đường kính ống tại điểm đầu nối.

+ Trong hồ đồng hồ tổng tại điểm đầu nối thiết kế 01 Tê gang (đường kính tê bằng đường kính đồng hồ) phục vụ xúc xả (đầu chò của tê bịt bằng bích thép đặc và lắp ngửa lên trên), tê gang này được lắp phía cuối hồ đồng hồ theo hướng nước chảy. Tê này dùng để phục vụ việc xúc xả tuyến ống bằng quả mút trước khi đưa vào vận hành và xúc xả định kỳ hàng năm trong quá trình sử dụng.

+ Phía cuối các tuyến ống chính có đường kính $\geq D100\text{mm}$ bố trí van xả cặn bằng đường kính ống.

+ Thực hiện thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công phân cấp nước của dự án với Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang trước khi phê duyệt.

+ Không sử dụng van, khóa, trụ cứu hỏa và các vật tư lắp đặt cấp nước của Đài Loan hoặc Trung Quốc sản xuất vì qua thực tế sử dụng thấy rằng các vật tư này có chất lượng rất kém, sẽ làm ảnh hưởng đến việc cấp nước và vận hành trong quá trình sử dụng sau này.

Trên đây là ý kiến của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang V/v thỏa thuận điểm đầu nối cấp nước cho dự án: Khu đô thị số 2, 3 cạnh Trường cao đẳng nghề Công Nghệ Việt Hàn.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP, KTVT.

